

WTA-ZERTIFIKAT

Die Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung GmbH bescheinigt hiermit,
dass das Unternehmen

Sievert Baustoffe SE & Co. KG

für das Innenabdichtungssystem

IMBERAL RSB 55Z WTA-Innenabdichtung

Mit den Komponenten

INTRASIT Aquarol 10A (Grundierung)

INTRASIT RZ1 55HSP (Dichtmörtel)

IMBERAL RSB 55Z (Dichtschlämme)

die Ergebnisse der Wirksamkeitsprüfung für Innenabdichtung gemäß WTA-Merkblatt 4-6 vorgelegt hat und diese vom WTA-Prüfungsausschuss für Innenabdichtung überprüft wurden.

Die Wirksamkeitsprüfung wurde von einem der WTA für Innenabdichtung anerkannten Prüfinstitut vorgenommen.

Prüfzeugnis: PB 5.1/19-202-1

Datum: 30.09.2019

Das System ist verwendbar im Einsatzbereich

X

Bodenfeuchte und nicht drückendes Sickerwasser

X

Drückendes Wasser



Das Produkt darf mit der Dienstleistungs Marke gekennzeichnet werden.

Dieses Zertifikat ist auf andere Baustoffe der Innenabdichtung nicht übertragbar

Die Gültigkeitsdauer kann auf Antrag gemäß WTA-Merkblatt 4-6 verlängert werden

Das Zertifikat ist gültig bis: November 2027

Für die Geschäftsführung der WTA GmbH

WTA GMBH

Wissenschaftlich - Technische Arbeitsgemeinschaft
für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege GmbH

Telefon: +49 30 55 57 81 49

Mail: info@wta-gmbh.de

Paul Wirtz



Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft
für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege GmbH